

## **Lähteülesanne Tartu vallas Vahi alevikus Narva mnt ja Mõisa puiestee ristmikule foorilahenduse rajamiseks**

Tartu Vallavalitsus korraldab lihtmenetlusega hanke, mille eesmärgiks on riigiteele nr 95 Kõrveküla-Tartu 1,757 km-le Mõisa pst ristmikule foorisüsteemi projekteerimine, ostmise ja paigaldamine.

Foorisüsteem peab võimaldama adaptiivset juhtimist ja kasutama mootorsõidukite ja jalakäijate liiklussageduste muutusi arvestavaid fooriprogramme. Hange ei sisalda tee-ehituslikke töid ja lahendusi.

Maanteeamet on foorioobjekti rajamiseks väljastanud tehnilised tingimused (lisa 1). Maanteeameti tingimused on hanke juures täitmiseks kohustuslikud.

Hankega tuleb lahendada elektritoitesüsteem elektrivõimsusele 1x16A. Liitumiskilbi asukoht on Majoraadi tee katastriüksusel oleva pumpla juures. Liitumistaotluse esitab hankija.

Vajalik on geodeetilise alusplaani koostamine ja kooskõlastamine tehnovõrkude valdajatega. Kooskõlastatud geoalus tuleb esitada geoarhiivi.

Pakkumise juures on vajalik eeldusliku eskiisi (ehk fooriskeemi) esitamine. See ei ole samas hindamiskriteeriumiks.

Edukas pakkuja peab hanke raames teostama kõik vajalikud Ehitusregistriga seotud toimingud (ehitus- ja kasutuslubade taotlemine jms).

Hankija jätab endale õiguse hanke raames võimalike läbirääkimiste pidamiseks.

Hankele on informatiivsena lisatud aastal 2018 teostatud liiklusuuring (lisa 2).

Tööde teostamise tähtaeg ehk rajatise kasutuselevõtmine on 15. detsember 2020.