Tehniline kirjeldus

Tartu Vallavalitsus soovib osta 2 diiselgeneraatorit võimsusega 90kVA.

Generaatorite kasutusotstarve:

- Lumekahurite elektriga varustamine
- Vajadusel koolide elektrivarustuse tagamine

Tingimused:

- Generaatorid peavad olema transporditavad järelkärudel, ilmastikukindla korpusega.
- Hinna pakkumusel palume lisada generaatori hinnale ka järelkäru hind.
- Generaator peab olema sertifitseeritud vastavalt EVS-EN ISO 8528 standardile (kogu standardi nomenklatuur) – ajalise piiranguta pideva võimsuse tagamiseks (ingl Prime power).
- Generaatori kütusepaagi maht peab võimaldama seadme katkematu töötamise täisvõimsusel vähemalt 24 tunni jooksul ilma vahepealse tankimiseta.
- Generaatori kütusepaagi asukoht peab võimaldama lihtsat tankimist ja kütusetaseme indikaatori visuaalset kontrollimist.
- Generaatorit peab olema võimalik ohutult tankida ka töötava mootoriga nii kanistritest kui ka EL riikides asuvate tanklate tankimispüstolitest.
- Generaator peab olema varustatud automaatse käivitusaku laadimise seadmetega, mida kasutatakse ladustamisel või avariivalmisolekul (230 V 50 Hz välisest võrgust ja pidevana (24/7/365)).
- Generaatoritel peavad olema järgmised el.väljavõtud/pistikupesad: 63A 2 tk, 23A 1 tk, 16A 1 tk ja 220V 1 tk.

Nõuded üleantavale dokumentatsioonile

Generaatoriga peavad olema juhendid nii elektroonsel kujul (.pdf või MS Office ühilduv failiformaat, mis võimaldab tekstis kasutada otsingut ja teksti tekstikujul dokumendist välja kopeerida) kui ka paberkandjal juhendid (s.h. hooldus- ja remondijuhendid).

Garantiiaeg: 2 aastat

Palume esitada pakkumuses hinnad generaatoritele ja järelkärudele eraldi ridadel.

Tehnilise kirjelduse koostas: Kadri Leetsaar