

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus  
Narva mnt 5 Tallinn 10117, Eesti  
telefon: 6310 555, e-post: info@elasa.ee  
reg. nr. 90010094



## **ELASA projekti kooskõlastus nr: KK3055**

Taotleja: KESKKOND & PARTNERID OÜ  
Registrikood/isikukood: 11006388  
Aadress: Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vasara tn 50  
Taotluse esitaja: SIIM SISASK  
Telefon: 5164882  
E-post: siimsisask@mahutid.ee

Tellija: Tartu Vallavalitsus  
Aadress: Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald, Tartu maakond  
Telefon: +372 510 6363  
E-post: tartuvald@tartuvald.ee

Objekti kirjeldus: 0292024\_TP  
Kokkupuude ELASA sidevõrguga: ELA099  
Ehitise sihtotstarve: ehitusprojekt  
Maarja põhikooli (77302:001:0149) kinnistusest välisruumide rekonstrueerimine.

### **Tingimused:**

Projekti joonis on läbi vaadatud ning kooskõlastatud.

Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalvajaga. Hiljemalt 3 tööpäeva enne kaevetööde alustamist eelnimetatud kaitsevööndis tuleb vormistada kirjalik tegutsemisluba.

Infot tegutsemisloa saamiseks tööde teostamiseks ELASA sidevõrgu liinirajatise kaitsevööndis saab Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>

Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal lasta täpsustada mikrorustiku paigaldussügavus ning tähistada siderajatise täpne asukoht looduses!

Siderajatise kaitsevööndis töötamisel mehhanismidega peab ELASA sidevõrgu liinirajatis jääma minimaalselt 0,3m sügavusele, edasine pinnase töötlemine mehhanismide/masinatega on keelatud ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.

Töökohal peab olema ELASA järelevalve spetsialisti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt. Kooskõlastus lugeda ehitusprojekti lahutamatuks osaks.

Täiendav info telefonil +372 55609436  
Käesolev kooskõlastus koostati 08.05.2024. Kooskõlastus kehtib kuni 08.05.2026.

Väljastaja:  
ELASA volitatud esindaja  
MARKO MITTAL